27.33.13.120

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная Компания «Горная Автоматика»

КОРОБКИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА К-РВ 100

ПАСПОРТ

ПФГА.300119.001 ПС

Настоящий документ содержит сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя и другие данные изделия.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения об изделии

Коробки разветвительные взрывозащищенные типа К-РВ 100 предназначены для установки электротехнических компонентов.

Обозначение: **Коробка разветвительная К-РВ 100 ExdbIICGbU/ExebIICGbU/ExtbIIICDbU УХЛ1 IP66/IP67/IP68 ТУ 27.33.13-019-04550447-2021**

Заводской номер: 000

Дата изготовления: 00.2000

Производитель: ООО «ПК «Горная Автоматика»

Место нахождения: 142006, Московская область, город Домодедово, улица Вокзальная (Востряково мкр.), строение 59В, офис 15.

Почтовый адрес: 142007, г. Домодедово, мкр. Авиационный, а/я 751

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.03205/26

Срок действия: 30.10.2026 по 29.10.2031

Орган по сертификации: ООО «ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ»

Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 15150, ГОСТ 14254, ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ 31610.7-2017 (IEC 60079-7:2015), ГОСТ IEC 60079-31-2013, ТР ТС 012/2011.

1.2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты: Ex db IIC Gb U / Ex eb IIC Gb U / Ex tb IIIC Db U

Степень защиты от внешних воздействий: IP66, IP67, IP68

Температура окружающей среды: - 60°С ... + 130 °С

Коробка сейсмостойка при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по шкале MSK – 64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 30546.1.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1 Коробка разветвительная - 1 шт.
2 Паспорт - 1 экз.
3 Копия сертификата - 1 экз. по требованию заказчика.

3 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Назначенный срок службы - 12 лет при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации коробки – 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня изготовления при условии соблюдения потребителем требований в части эксплуатации, транспортирования и хранения.

Назначенный срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя – 3 года по группе условий хранения 2(С) согласно ГОСТ 15150-69.

Назначенный срок хранения до переконсервации – 1 год.

4 КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работ	Назначенный срок действия	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	1 год	

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Коробка разветвительная К-РВ 100 ExdbIICGbU/ExebIICGbU/ExtbIIICDbU УХЛ1 IP66/IP67/IP68 ТУ 27.33.13-019-04550447-2021 упакована ООО «ПК «Горная Автоматика» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик _____ _____ _____

(личная подпись) (расшифровка подписи) (месяц, год)

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коробка разветвительная К-РВ 100 ExdbIICGbU/ExebIICGbU/ ExtbIIICDbU УХЛ1 IP66/IP67/IP68 ТУ 27.33.13-019-04550447-2021 изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТУ 27.33.13-019-04550447-2021 и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК _____ _____ _____

(личная подпись) (расшифровка подписи) (месяц, год)

7 РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Запрещается выполнять гарантийный ремонт самостоятельно, если только не получены соответствующие инструкции от службы технической поддержки предприятия-изготовителя.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. По окончании назначенного срока службы коробка должна быть разукомплектована и передана в переработку в соответствии с установленными правилами.