27.33.13.162

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная Компания «Горная Автоматика»

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КНОПОЧНЫЕ С ИНДИКАЦИЕЙ ТИПА 2ПВКи, 3ПВКи

ПАСПОРТ

ПФГА.640122.006 ПС

Настоящий документ содержит сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя и другие данные изделия.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения об изделии

Посты управления взрывозащищенные кнопочные с индикацией предназначены для дистанционного управления электротехническим оборудованием переменного или постоянного тока, а также в цепях сигнализации во взрывоопасных зонах на объектах различного назначения.

Обозначение: Пост управления взрывозащищенный кнопочный с индикацией _ПВКи- ТУ27.33.13-020-04550447-2021

Заводской номер:

Дата изготовления:

Производитель: ООО «ПК «Горная Автоматика»

Место нахождения: 142006, Московская область, город Домодедово, улица Вокзальная (Востряково мкр.), строение 59В, офис 15.

Почтовый адрес: 142007, г. Домодедово, мкр. Авиационный, а/я 751

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB07.B.00500/21

Срок действия: 08.09.2021 по 07.09.2026

Орган по сертификации: ООО «ПрофиТест»

Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 15150, ГОСТ 14254, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011, ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ IEC 60079-31-2013, ТР ТС 012/2011.

1.2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIC T6 Gb X (кроме ацетилена)

Степень защиты от внешних воздействий: IP66, IP67 (нужное подчеркнуть)

Температура окружающей среды: - 60°С ... +75°С

Номинальное напряжение, В:

Номинальный ток, А:

Пост сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по шкале MSK – 64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 30546.1.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1 Пост 2ПВКи, 3ПВКи (нужное подчеркнуть) - 1 шт.
2 Паспорт - 1 экз.
3 Руководство по эксплуатации - 1экз./20
3 Копия сертификата - 1 экз. по требованию заказчика.

3 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы: 12 лет при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации постов – 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня изготовления при условии соблюдения потребителем требований в части эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя – не более 3-х лет по группе условий хранения 2(С) согласно ГОСТ 15150-69.

Срок хранения до переконсервации – 1 год.

4 КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работ	Срок действия	Должность, фамилия, подпись
06.2021г.	Консервация	1 год	

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пост управления взрывозащищенный кнопочный с индикацией _ПВКи- ТУ27.33.13-020-04550447-2021 упакован ООО «ПК «Горная Автоматика» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик _____ _____ _____

(личная подпись) (расшифровка подписи) (месяц, год)

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пост управления взрывозащищенный кнопочный с индикацией _ПВКи- изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТУ 27.33.13-20-04550447-2021 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК _____ _____ _____

(личная подпись) (расшифровка подписи) (месяц, год)

7 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата установки	Где установлен	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

8 РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Запрещается выполнять гарантийный ремонт самостоятельно, если только не получены соответствующие инструкции от службы технической поддержки предприятия-изготовителя.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. По окончании срока службы пост должен быть разукомплектован и передан в переработку в соответствии с установленными правилами.