27.40.39.113

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная Компания «Горная Автоматика»

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СЕРИИ С-ДСП2

ПАСПОРТ

ПФГА.676263.002 ПС

Настоящий документ содержит сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя и другие данные изделия.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения об изделии

Светильник предназначен для стационарного освещения производственных помещений, площадок и территорий, где существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, в соответствии ГОСТ 31610.0-2012.

В качестве источника света в светильнике используются светодиод.

Условное обозначение светильника:

С-ДХ$_1$Х$_2$-Х$_3$.Х$_4$.Х$_5$.Х$_6$.Х$_7$.Х$_8$ ТУ 27.40.39-011-04550447-2018

С – светотехническое устройство;

Д – светодиодный модуль;

Х$_1$ – способ установки, основное назначение:

СП – подвесной, для промышленных и производственных зданий;

Х$_2$ – номер серии 2;

Х$_3$ – номинальная мощность, Вт;

Х$_4$ – номинальное напряжение питания, В;

Х$_5$ – тип кривой силы света (Ш – широкая, Д – косинусная, Г – глубокая);

Х$_6$ – номер модификации светильника С-ДСП: 000 – скоба поворотная, 001 – рым-болт, 002 – крюк, 003 – на трубу G3/4, 004 – тросик, 005 – на опору до D51мм;

Х$_7$ – маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC T6 Gb;

Х$_8$ – наличие блока аварийного питания (БАП)

АО3 – время работы – 180мин, мощность 4Вт (550Лм);

АО1.5 – время работы – 90мин, мощность 8Вт (1100Лм).

ТУ 27.40.39-011-04550447-2018 – обозначение технических условий.

Наименование изделия:

Светильник светодиодный взрывозащищенный

С-ДСП2-_____ ТУ 27.40.39-011-04550447-2018

Дата изготовления: _____

Заводской номер (номер партии - _____ шт): _____

Производитель: ООО «ПК «Горная Автоматика»

Место нахождения: 142006, Московская область, город Домодедово, улица Вокзальная (Востряково мкр.), строение 59В, офис 15.

Почтовый адрес: 142007, г. Домодедово, мкр. Авиационный, а/я 751

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB82.B.00026/22

Срок действия: 28.01.2022 по 27.01.2027

Орган по сертификации: ООО "ИЦ ЛАБ-ЕХ"

Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 15150, ГОСТ 14254, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011, ТР ТС 012/2011.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9405 42 003 2

1.2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты: 1Ex d IIC T6 Gb

Степень защиты от внешних воздействий: IP67

Температура окружающей среды: - 60°C ... + 50°C

Климатическое исполнение и категория размещения: _____

Номинальная мощность, Вт: _____

Номинальное напряжение, В: _____

Световой поток, Лм: _____

Тип кривой силы света: _____

Индекс цветопередачи, Ra/CRI: _____

Коррелированная цветовая температура, К: _____

Пульсация светового потока, %: < 1

Масса светильника, кг: _____

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1 Светильник	-	1 шт.
2 Паспорт	-	1 экз.
3 Руководство по эксплуатации	-	1 экз. на партию.
4 Копия сертификата	-	1 экз. по требованию заказчика.

3 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Назначенный срок службы: 10 лет при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации светильника – 3 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня изготовления при условии соблюдения потребителем требований в части эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя не более 3-х лет с даты изготовления по группе условий хранения 2(С) согласно ГОСТ 15150-69.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Светильник светодиодный взрывозащищенный упакован ООО «ПК «Горная Автоматика» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик _____ _____ _____

(личная подпись) (расшифровка подписи) (число, месяц, год)

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник светодиодный взрывозащищенный изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТУ 27.40.39-011-04550447-2018 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК _____ _____ _____

(личная подпись) (расшифровка подписи) (число, месяц, год)

6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата установки	Где установлен	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

7 РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Запрещается выполнять гарантийный ремонт самостоятельно, если только не получены соответствующие инструкции от службы технической поддержки предприятия-изготовителя.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. По окончании срока службы светильник должен быть разукомплектован и передан в переработку в соответствии с установленными правилами.